PP = 307,00 m n.p.m.

Oznaczenia	Odległości	Średnica przewodu,materiał	Długość	Spadek	Głębokość wykopu	Rzędna dna przewodu	Rzędna terenu	
SII-30b	0,0				1,70 2,76	321,200 320,144	322,90	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	28,9		28,9	0,5%				
SII-31b	28,9				1,70	320,000	321,70	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	41,5		41,5	0,5%				
SII-32	70,4				2,21	319,792	322,00	studzienka inspekcyjna Ø425 z włazem żel. typ B125
	39,7		39,7	0,5%				
SII-33	110,1				2,41	319,594	322,00	studzienka inspekcyjna Ø425 z włazem żel. typ B125
	45,2		45,2	0,5%				
SII-34	155,3				2,95	319,368	322,32	studzienka inspekcyjna Ø425 z włazem żel. typ B125
	28,7		28,7	0,5%				
SII-35	184,0				2,98	319,225	322,20	studzienka inspekcyjna Ø425 z włazem żel. typ B125
	55,9		55,9	1,7%				
SII-36b	239,9				1,70 2,10	318,301 317,901	320,00	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	56,3	DN 200 PVC-U SN 8	56,3	2,3%				
SII-37	296,2				1,72	316,630	318,35	studzienka inspekcyjna Ø425 z włazem żel. typ B125
	27,6		33,0	1,9%				
	323,8					316,099		istniejący kabel telekomunikacyjny
	5,3							
SII-38	329,2				1,70	315,996	317,70	studzienka inspekcyjna Ø425 z włazem żel. typ B125
	25,3		25,3	1,6%				
SII-39b	354,5				1,70	315,600	317,30	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	6,2		6,2	1,6%				
SII-40b	360,7				1,70	315,500	317,20	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	32,7		35,3	0,5%				
	393,4					315,337		istniejący kabel telekomunikacyjny
SII-41b	396,0				2,68	315,324	318,00	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	32,7		40,2	2,5%				
	428,7					314,301		ciek wodny
	4,0							
	432,7					314,301		ciek wodny
	3,5							
SII-42b	436,2				2,10	314,301	316,40	studzienka z kręgów betonowych Ø1200 z włazem żel. typ D400
	4,3		40,3					
	440,6					314,280		istniejąca sieć wodociągowa Dn160
	35,9							


1:100
1:500
r.o.De 280x16,6 PE
L=6,0 m
317,14
r.o.De 280x16,6 PE
L=23,5 m
317,24
315,30
r.o.De 280x16,6 PE
L=6,5 m
314,88


studzienka inspekcyjna Ø425
z włazem żel. typ B125
studzienka z kręgów betonowych Ø1200
z włazem żel. typ D400
studzienka inspekcyjna Ø425
z włazem żel. typ B125
studzienka z kręgów betonowych
Ø1200z włazem żel. typ D400
studzienka inspekcyjna Ø425
z włazem żel. typ B125

315,80		315,90		314,86		313,60		313,12
314,100		313,707		313,157		311,900		311,420
1,70		2,19		1,70		1,70		1,70
0,5%	40,2	1,0%	48,3	1,1%	48,3	2,6%	24,1	2,0%
476,5	40,2	516,7	48,3	565,0	48,3	613,3	24,1	637,4
SII-43		SII-44b		SII-45		SII-46b		SII-47

PROFILE PODŁUŻNE KAN. SANIT.
-ODCINKI: SII-30b÷SII-47

skala 1:$\frac{100}{500}$

TECHNIKA SANITARNA

Pracownia Projektowa
tel. (0-56) 46-239-65

ul. Groblowa 15/17
86-300 Grudziądz

Obiekt: *Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i obiektów oraz lokalnymi przepompowniami ścieków*	**Stanowisko**	**Imię i nazwisko**	**Podpis**	
	Projektant	**Inż. Kazimierz Kurkowski** upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci sanitarne nr ewid.: BP-RN-V/153/TO/82-83		
Adres: *Nieskurzów Stary, Piotrków Dolny, Nieskurzów Nowy, Baćkowice, Olszownica, Żerniki, Baranówek, Piskrzyn - gmina Baćkowice*	**Sprawdził**	**inż. Marek Kołecki** upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.: KUP/0135/POOS/06		
	Asys.proj.	**inż. Adam Emmert**		
Inwestor: *Gmina Baćkowice Baćkowice 84,27-552 Baćkowice*	**Nr umowy**	**Data wykonania**	**Nr rys.**	**strona**
	1/k/07	*październik 2009*	**15**	**18/III**