
1:100
1:250
PP = 335,00 m n.p.m.
Oznaczenia
Odległości
Średnica przewodu,materiał
Długość
Spadek
Głębokość wykopu
Rzędna dna przewodu
Rzędna terenu
PII-37 0,00 1,46 346,440 347,90 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
5,80 DN 160 PVC-U SN 8 5,80 1,5%
SII-100b 5,80 1,95 346,353 348,30 proj. studzienka z kręgów bet. Ø1200
1,99 346,313 z włazem żel. typ D400
PII-38 0,00 1,66 346,950 348,61 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
4,73 DN 160 PVC-U SN 8 4,73 6,6%
SII-101 4,73 1,66 346,637 348,30 proj. studzienka Ø425
2,06 346,245 z włazem żel. typ D400
PII-39 0,00 1,66 346,870 348,53 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
5,93 5,93 346,781 ist. kabel telekomunikacyjny
347,74
5,72 DN 160 PVC-U SN 8 11,65 1,5%
SII-102 11,65 1,71 346,695 348,40 proj. studzienka Ø425
2,38 346,018 z włazem żel. typ D400
PII-40 0,00 1,66 346,740 348,40 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
3,46 3,46 346,688 ist. kabel telekomunikacyjny
347,68
5,80 DN 160 PVC-U SN 8 9,26 1,5%
SII-103 9,26 1,80 346,601 348,40 proj. studzienka Ø425
2,41 345,992 z włazem żel. typ D400
SII-105 0,00 1,76 345,639 347,40 proj. studzienka Ø425
1,72 345,682 z włazem żel. typ D400
7,84 7,84 345,800 ist. sieć wodociągowa Dn110
345,63
2,69 DN 160 PVC-U SN 8 1,5% 10,53
PII-41 10,53 1,66 345,840 347,50 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
SII-106 0,00 1,71 344,795 346,50 proj. studzienka Ø425
1,67 344,834 z włazem żel. typ D400
3,09 3,09 345,085 ist. sieć wodociągowa Dn110
344,90
4,58 DN 160 PVC-U SN 8 7,9% 7,67
PII-42 7,67 1,66 345,440 347,10 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
PII-43 0,00 1,66 344,530 346,19 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
6,49 6,49 344,433 ist. kabel telekomunikacyjny
345,46
7,58 DN 160 PVC-U SN 8 14,07 1,5%
SII-107b 14,07 1,68 344,319 346,00 proj. studzienka z kręgów bet. Ø1200
1,72 344,279 z włazem żel. typ D400
PII-44 0,00 1,66 343,840 345,50 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
1,61 1,61 343,792 ist. kabel telekomunikacyjny
344,73
343,37
5,81 7,42 343,617 ist. sieć wodociągowa Dn90
2,61 DN 160 PVC-U SN 8 10,03 3,0%
SII-108 10,03 1,66 343,539 345,20 proj. studzienka Ø425
1,70 343,500 z włazem żel. typ D400
PP = 330,00 m n.p.m.
PII-45 0,00 2,36 341,340 343,70 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
7,11 DN 160 PVC-U SN 8 7,11 8,5%
SII-109 7,11 1,67 340,735 342,40 proj. studzienka Ø425
1,71 340,695 z włazem żel. typ D400
PII-46 0,00 2,36 340,340 342,70 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
8,21 DN 160 PVC-U SN 8 8,21 7,4%
SII-110 8,21 1,67 339,732 341,40 proj. studzienka Ø425
1,71 339,692 z włazem żel. typ D400
SII-111 0,00 1,71 338,291 340,00 proj. studzienka Ø425
1,67 338,331 z włazem żel. typ D400
3,81 3,81 338,645 ist. sieć wodociągowa Dn90
338,22
3,17 DN 160 PVC-U SN 8 8,0% 6,98
PII-47 6,98 1,96 338,890 340,85 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
PII-48 0,00 1,66 338,290 339,95 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
2,42 2,42 338,131 ist. sieć wodociągowa Dn90
337,94
5,49 DN 160 PVC-U SN 8 7,91 7,0%
SII-112 7,91 1,66 337,736 339,40 proj. studzienka Ø425
1,70 337,696 z włazem żel. typ D400
SII-113 0,00 1,71 336,291 338,00 proj. studzienka Ø425
1,67 336,331 z włazem żel. typ D400
8,69 8,69 336,978 ist. sieć wodociągowa Dn90
336,76
9,66 337,037 ist. kabel telekomunikacyjny
337,96
1,41 DN 160 PVC-U SN 8 7,3% 11,07
PII-49 11,07 1,66 337,140 338,80 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
PII-50 0,00 1,66 336,340 338,00 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
6,97 DN 160 PVC-U SN 8 6,97 8,7%
SII-114 6,97 1,67 335,734 337,40 proj. studzienka Ø425
1,70 335,698 z włazem żel. typ D400
SII-115 0,00 1,70 335,297 337,00 proj. studzienka Ø425
1,66 335,337 z włazem żel. typ D400
8,45 8,45 335,690 ist. sieć wodociągowa Dn90
335,56
2,06 10,51 335,768 ist. kabel telekomunikacyjny
336,75
1,76 DN 160 PVC-U SN 8 4,1% 12,27
PII-51 12,27 1,66 335,840 337,50 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
PP = 320,00 m n.p.m.
SII-116b 0,00 1,71 333,887 335,60 proj. studzienka z kręgów bet. Ø1200
1,62 333,987 z włazem żel. typ D400
8,33 8,33 334,233 ist. sieć wodociągowa Dn90
334,05
1,69 10,02 334,283 ist. kabel telekomunikacyjny
335,21
2,09 DN 160 PVC-U SN 8 3,4% 12,11
PII-52 12,11 1,66 334,340 336,00 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125
SII-117 0,00 1,71 332,592 334,30 proj. studzienka Ø425
1,67 332,632 z włazem żel. typ D400
8,76 8,76 333,158 ist. sieć wodociągowa Dn90
333,01
1,21 9,97 333,231 ist. kabel telekomunikacyjny
334,22
2,03 DN 160 PVC-U SN 8 5,9% 12,00
PII-53 12,00 1,66 333,340 335,00 proj. studzienka Ø425 z włazem żel. typ B125


SII-118
0,00
1,70
1,66
329,898
329,938
331,60
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ D400
8,8%
6,26
DN 160
PVC-U SN 8
6,26
PII-54
6,26
2,36
330,490
332,85
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125


PII-55
0,00
1,66
328,630
330,29
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125
8,37
DN 160 PVC-U SN 8
8,37
1,5%
SII-119
8,37
1,70
1,74
328,504
328,464
330,20
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ D400


SII-120
0,00
1,97
1,93
327,331
327,371
329,30
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ D400
1,5%
3,85
3,85
DN 160
PVC-U SN 8
327,431
ist. sieć wodociągowa Dn90
327,26
2,73
6,58
PII-56
6,58
1,66
327,470
329,13
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125


SII121
0,00
1,72
1,68
326,582
326,623
328,30
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ D400
1,5%
3,56
3,58
DN 160 PVC-U SN 8
326,678
ist. sieć wodociągowa Dn90
326,50
4,24
7,82
PII-57
7,82
1,66
326,740
328,40
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125

PROFILE PODŁUŻNE PRZYKANALIKÓW SANIT.
-ODCINKI:PII-37÷SII-100b;PII-38÷SII-101;
PII-39÷SII-102;PII-40÷SII-103;SII-105÷PII-41;
SII-106÷PII-42;PII-43÷SII-107b;PII-44÷SII-108;
PII-45÷SII-109;PII-46÷SII-110;SII-111÷PII-47;
PII-48÷SII-112;SII-113÷PII-49;PII-50÷SII-114;
SII-115÷PII-51;SII-116b÷PII-52;SII-117÷PII-53;
SII-118÷PII-54;PII-55÷SII-119;SII-120÷PII-56;
SII-121÷PII-57

skala 1:$\frac{100}{250}$

TECHNIKA SANITARNA
Pracownia Projektowa
tel. (0-56) 46-239-65
ul. Groblowa 15/17
86-300 Grudziądz

Obiekt: *Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i obiektów oraz lokalnymi przepompowniami ścieków*

Adres: *Nieskurzów Stary, Piotrków Dolny, Nieskurzów Nowy, Baćkowice, Olszownica, Żerniki, Baranówek, Piskrzyn - gmina Baćkowice*

Inwestor:
Gmina Baćkowice
Baćkowice 84,27-552 Baćkowice

Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	Inż. Kazimierz Kurkowski upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci sanitarne nr ewid.: BP-RN-V/153/TO/82-83	
Sprawdził	Inż. Marek Kołecki upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.: KUP/0135/POOS/06	
Asys.proj.	mgr inż. Jakub Piechowski	

Nr umowy	Data wykonania	Nr rys.	strona
1/k/07	październik 2009	33	36/III