
1:100
1:250
297,18
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125
ist. sieć wodociągowa
proj. studzienka z kręgów bet. Ø1200
z włazem żel. typ D400
proj. studzienka z kręgów bet.
Ø1200 z włazem żel. typ D400

PP = 290,00 m n.p.m.

Oznaczenia	Odległości	Średnica przewodu,materiał	Długość	Spadek	Głębokość wykopu	Rzędna dna przewodu	Rzędna terenu
PIV-1	0,00				1,70	297,900	299,60
	8,85	DN 200 PVC-U SN 8	44,96	2,7%			
	8,85					297,666	
	36,11						
SIV-1b	44,96				1,71	296,686	298,40

Oznaczenia	Odległości	Średnica przewodu,materiał	Długość	Spadek	Głębokość wykopu	Rzędna dna przewodu	Rzędna terenu
PIV-2A	0,00				1,66	299,040	300,70
	12,13	DN 160 PVC-U SN 8	12,13	2,7%			
PIV-2B	12,13				1,74 1,78	298,858 298,818	300,60
	36,29	DN 200 PVC-U SN 8	36,29	2,7%			
PIV-2C	48,42				1,73 1,73	297,766 297,766	299,50
	22,13	DN 200 PVC-U SN 8	22,13	2,7%			
SIV-3b	70,55				1,72 2,26	296,880 296,338	298,60

Oznaczenia	Odległości	Średnica przewodu,materiał	Długość	Spadek	Głębokość wykopu	Rzędna dna przewodu	Rzędna terenu
PIV-3A	0,00				1,66	298,810	300,47
	27,66	DN 160 PVC-U SN 8	27,66	5,0%			
PIV-3B	27,66				1,67 1,71	297,427 297,387	299,10
	28,45	DN 200 PVC-U SN 8	28,45	1,8%			
SIV-4b	56,11				1,73 2,53	296,875 296,068	298,60

Oznaczenia	Odległości	Średnica przewodu,materiał	Długość	Spadek	Głębokość wykopu	Rzędna dna przewodu	Rzędna terenu
PIV-4A	0,00				1,66	297,870	299,53
	24,78	DN 160 PVC-U SN 8	24,78	1,8%			
PIV-4B	24,78				1,68 1,72	297,424 297,384	299,10
	24,78	DN 200 PVC-U SN 8	24,78	4,8%			
SIV-5b	49,56				1,71 1,99	296,195 295,907	297,90


proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125
proj. studzienka Ø425
z włazem żel. typ B125
proj. studzienka z kręgów bet.
Ø1200 z włazem żel. typ D400
298,90
297,90
297,00
297,240
296,239
296,199
295,298
295,298
1,66
1,66
1,70
1,70
1,70
4,0%
3,6%
25,03
25,03
DN 160 PVC-U SN 8
DN 200 PVC-U SN 8
25,03
50,06
25,03
25,03
PIV-5A
PIV-5B
SIV-6b

PROFILE PODŁUŻNE PRZYKANALIKÓW SANIT.
-ODCINKI: PIV-1÷SIV-1b;
PIV-2A÷PIV-2B÷PIV-2C÷SIV-3b;
PIV-3A÷PIV-3B÷SIV-4b; PIV-4A÷PIV-4B÷SIV-5b;
PIV-5A÷PIV-5B÷SIV-6b;

skala 1:$\frac{100}{250}$

TECHNIKA SANITARNA
Pracownia Projektowa
tel. (0-56) 46-239-65
ul. Groblowa 15/17
86-300 Grudziądz

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i obiektów oraz lokalnymi przepompowniami ścieków	**Stanowisko**	**Imię i nazwisko**	**Podpis**	
	Projektant	**inż. Kazimierz Kurkowski** upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci sanitarne nr ewid.: BP-RN-V/153/TO/82-83		
Adres: Nieskurzów Stary, Piotrków Dolny, Nieskurzów Nowy, Baćkowice, Olszownica, Żerniki, Baranówek, Piskrzyn - gmina Baćkowice	**Sprawdził**	**inż. Marek Kołecki** upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.: KUP/0135/POOS/06		
	Asys.proj.	**Jakub Lewandowski**		
Inwestor: Gmina Baćkowice Baćkowice 84,27-552 Baćkowice	**Nr umowy**	**Data wykonania**	**Nr rys.**	**strona**
	1/k/07	październik 2009	**19**	**21/V**