
1:100
1:500
studzienka inspekcyjna Ø425
z włazem żel. typ D400
istniejący kabel telekomunikacyjny
studzienka z kręgów betonowych Ø1200z włazem żel. typ D400
317,75
316,90
316,80
r.o.De 280x16,6 PE
L=28,0 m
studzienka z kręgów betonowych Ø1200
z włazem żel. typ D400
istniejąca sieć wodociągowa
320,11
320,90
istniejąca kanalizacja ogólnospławna
321,20

PP = 307,00 m n.p.m.

| Oznaczenia | Odległości | Rzędna terenu | Rzędna dna przewodu | Głębokość wykopu | Długość | Spadek | Średnica przewodu,materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-72 | 0,00 | 313,20 | 311,500 | 1,70 | | | |
| | 50,0 | | | | 50,0 | 1,4% | |
| SI-71 | 50,0 | 313,90 | 312,200 | 1,70 | | | |
| | 50,0 | | | | 50,0 | 2,6% | |
| SI-70 | 100,0 | 315,20 | 313,500 | 1,70 | | | |
| | 59,2 | | | | 60,0 | 4,1% | |
| | 159,2 | | 315,933 | | | | |
| SI-69b | 160,0 | 318,50 | 315,967 | 2,53 | | | |
| | 8,5 | | | | 33,3 | 0,5% | |
| | 168,5 | | 316,010 | | | | |
| | 18,1 | | | | | | |
| | 186,5 | | 316,100 | | | | |
| | 6,8 | | | | | | |
| SI-68b | 193,3 | 318,20 | 316,134<br>316,500 | 2,07<br>1,70 | | | |
| | 49,7 | | | | 49,7 | 3,6% | |
| SI-67b | 243,0 | 320,00 | 318,300 | 1,70 | | | |
| | 40,4 | | | | 40,4 | 2,5% | |
| SI-66 | 283,4 | 321,30 | 319,299 | 2,00 | | | |
| | 8,7 | | | | 17,0 | 0,5% | DN 200 PVC-U SN 8 |
| | 292,1 | | 319,342 | | | | |
| | 8,3 | | | | | | |
| SI-65 | 300,4 | 321,80 | 319,384 | 2,42 | | | |
| | 31,1 | | | | 51,1 | 0,5% | |
| | 331,5 | | 319,540 | | | | |
| | 20,0 | | | | | | |
| SI-64b | 351,5 | 322,70 | 319,639 | 3,06 | | | |
| | | | | | 30,0 | 0,5% | |
| | 353,5 | | 319,650 | | | | |
| | 28,0 | | | | | | |
| SI-63 | 381,5 | 322,80 | 319,790 | 3,01 | | | |
| | 42,0 | | | | 42,0 | 0,5% | |
| SI-62 | 423,5 | 322,70 | 320,000 | 2,70 | | | |
| | 40,1 | | | | 40,1 | 0,5% | |
| SI-61 | 463,6 | 322,70 | 320,200 | 2,50 | | | |
| | 40,0 | | | | 40,0 | 0,5% | |
| SI-60 | 503,6 | 322,10 | 320,400 | 1,70 | | | |
| | 46,5 | | | | 46,5 | 3,0% | |
| SI-59b | 550,1 | 323,50 | 321,800 | 1,70 | | | |

# PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ-ODCINEK:SI-72÷SI-59b

skala 1:$\frac{100}{500}$

**TECHNIKA SANITARNA**

Pracownia Projektowa
tel. (0-56) 46-239-65

ul. Groblowa 15/17
86-300 Grudziądz

| **Obiekt:** Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i obiektów oraz lokalnymi przepompowniami ścieków | **Stanowisko** | **Imię i nazwisko** | **Podpis** |
|---|---|---|---|
| | **Projektant** | inż. Kazimierz Kurkowski<br>upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci sanitarne<br>nr ewid.: BP-RN-V/153/TO/82-83 | |
| **Adres:** Nieskurzów Stary, Piotrków Dolny, Nieskurzów Nowy, Baćkowice, Olszownica, Żerniki, Baranówek, Piskrzyn - gmina Baćkowice | **Sprawdził** | inż. Marek Kołecki<br>upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych<br>nr ewid.: KUP/0135/POOS/06 | |
| | **Asys.proj.** | inż. Adam Emmert | |
| **Inwestor:** Gmina Baćkowice<br>Baćkowice 84,27-552 Baćkowice | **Nr umowy** | **Data wykonania** | **Nr rys.** / **strona** |
| | **1/k/07** | październik 2009 | **18** / **21/II** |